

Дата выдачи акта «27» августа 2019 г.

Акт огнезащитной обработки

Мы, нижеподписавшиеся ОсОО «Техника безопасности», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бадмаева М.Б., с одной стороны и Ленинский айылный округ именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Бековой К.С с другой стороны, составил настоящей акт о том, что в соответствии с Договором « 16/8 от 16 августа 2019 г. произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на следующих объектах:

- Средняя школа, с. Лениское.
- Ленинский Айыл окмоту.
- Средняя школа с. Константиновка.
- Детский сад с. Достук.
- Средняя школа с. Мыкан.
- Клуб с. Мыкан.
- Клуб с. Луговбе.

Площадь обрабатываемой поверхности составляет 5711 м².

Повторная процедура проверки качества огнезащитной обработки производится один раз в год.

Обработка произведена огнебиозащитным составом для древесины КСДА.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В.01373

Соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности РФ.

Изготовлен по техническим условиям ТУ 2389-008-36567372-02

Изготовитель ООО «Ловин-огнезащита» г. Москва.

Акт составлен в трех экземплярах. Один для заказчика, второй для исполнителя, третий для Госпожнадзора.

Работы выполнены полностью, соответствуют требованиям, претензий со стороны заказчика нет.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Госпожнадзор: _____

