

Протокол № 4
 проверки заземляющего устройства

Заказчик Ленинский айылный округОбъект с. Константиновка ул. Первомайская 55а школа Чуйская

Способ заземления нейтрали сети: 110 кВ _____
 35кВ _____
 6-10кВ _____
 0,4кВ глухозаземленная



1. Состояние погоды последних 10 дней до измерения переменная
2. Состояние погоды во время измерения сухо
3. Метод измерения двухлучевая
4. Расстояние от испытуемого заземлителя до вспомогательного 40 м
5. Расстояние от испытуемого заземлителя до зонда 40 м

6. Измерение сопротивления заземления.

Место измерения	Сопротивление заземления (Ом)	Средняя величина сопротивления заземления (Ом)	Заключение
<i>Ввод контура заземления</i>	18,0	18,0	Годен
<i>Кабинет информатики</i>	500,0	500,0	Не годен
<i>Кухня</i>	272,0	272,0	Не годен

6. Дополнительные испытания Проверены контактные соединения

Измерительные приборы ИС-10

Проверку производили 1  Туткучев М.Т.
 2  Акылбеков А.А.

Начальник ЭТЛ



Акылбеков А.А.